

# MÜPRO

## VdS Anerkennung / Vds approval

gültig für / valid for

**Schraubrohrschelle ohne Einlage /  
Single bossed clamp without lining**

Dieses Dokument der MÜPRO dient nur zur Information und  
unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  
Der gesamte Inhalt darf für werbliche oder andere Zwecke  
nur nach Genehmigung durch die MÜPRO verwendet werden.  
Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.

# Anerkennung Approval

## von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

MÜPRO GmbH  
Borsigstraße 14  
DE-65205 Wiesbaden



Die Anerkennung umfasst nur  
das angegebene Bauteil/System  
in der zur Prüfung eingereichten  
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach  
Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen  
Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angege-  
benen Einrichtungen der Brand-  
schutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegen-  
standes der Anerkennung sind  
die Hinweise nach Anlage 3 zu  
beachten.

Das Zertifikat darf nur unverän-  
dert und mit sämtlichen Anlagen  
vervielfältigt werden. Alle Ände-  
rungen der Voraussetzungen für  
die Anerkennung sind der VdS-Zer-  
tifizierungsstelle – mitsamt den  
erforderlichen Unterlagen – unver-  
züglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the  
specified component/system as  
submitted for testing

- together with the parts listed in  
enclosure 1
- documented in the technical  
documents according to enclo-  
sure 2
- for the use in the specified fire  
protection and security instal-  
lations.

When using the subject of the  
approval the notes of enclosure 3  
shall be observed.

This certificate may only be repro-  
duced in its present form without  
any modifications including all  
enclosures. All changes of the un-  
derlying conditions of this approval  
shall be reported at once to the  
VdS certification body including the  
required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamt-  
verbandes der Deutschen Ver-  
sicherungswirtschaft e.V. (GDV),  
durch die DAkkS akkreditiert als  
Zertifizierungsstelle für Produkte  
in den Bereichen Brandschutz  
und Sicherungstechnik

A company of the German  
Insurance Association (GDV)  
accredited by DAkkS as certifi-  
cation body for fire protection  
and security products

Anerkennungs-Nr. / Approval No.	Anzahl der Seiten / No. of pages	gültig vom [TT.MM.JJJJ] / valid from [dd.mm.yyyy]	gültig bis [TT.MM.JJJJ] / valid until [dd.mm.yyyy]
G 418067	4	22.01.2023	21.01.2027

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Rohrschelle/ Pipe bracket  
"Schraubrohrschielle / Single bossed clamp"

Verwendung / Use

in ortsfesten Wasserlöschanlagen /  
in stationary water extinguishing systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07  
VdS 2100-10:2022-08

Köln, den 22.01.2023

Dr. Reinermann

i.V. Hesels

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418067 vom/ dated 22.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Rohrschellen zur Befestigung von Rohrleitungen bis einschließlich DN 150 &amp; 200/  Pipe brackets to fasten pipelines up to and including DN 150 &amp; 200</p> <p>Dämmgulast Typ/ type:  MVQ GBE 4348</p> <p>in Werkstoff/ made of:  DD11 1.0332; V2A 1.4301, V4A 1.4571</p> <p>Stufenmutter/ Step nut  M8/M10; M8/M10(SW17);  M10/M12; M12/M16; G1/2"</p> <p>Schweissmuffe/ Welding socket  G1/2"/G3/4"</p> <p>in Werkstoff/ made of:  Qst 38-3, QstE36-3, C141C; V2A 1.4301, V4A 1.4571, D</p> <p>Alle Teile in Stahl, galvanisch verzinkt ISO 2081-Fe/Zn8/A; pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl</p> <p>All parts in steel, zinc plated ISO 2081-Fe/Zn8/A, powder coated steel or stainless steel</p>	<p>Schraubrohrschielle /  Single bossed clamp</p>		

**Anlage / Enclosure 2****Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418067 vom/ dated 22.01.2023

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
VdS-Prüfbericht/ VdS test report	WAL 18068 220079-AU01+WAL01-PB01	13.12.2018 13.01.2023	
Liste der eingereichten technischen Unterlagen sowie die darin aufgeführten Einzelteil- und Zusammenstellzeichnungen und List of technical documents as well as parts lists , assembly drawings and specified therein	VdS SRS G418067	20.10.2022	2
Montageanleitung/ Mounting instruction	MP01001m	30.01.2020	1

**Anlage / Enclosure 3****Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 418067 vom/ dated 22.01.2023

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Montageanleitung und die Nennlasten laut VdS CEA 4001 für die Befestigung in Gebäuden sind vom Errichter zu beachten.

Bei den Stufenmuttern ist laut VdS 2100-10 nur das jeweilige Gewinde der passenden Rohrnenweite erlaubt.

The mounting instructions and the nominal loads according to VdS CEA 4001 for the fastening in buildings have to be observed by the installer.

According to VdS 2100-10, only the respective thread of the suitable nominal pipe diameter is allowed with the stepped nuts.